

Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.  
Τσακαλιδών 12, 195 31 Παράος  
Τ. 210 41 75 885 - F. 210 41 72 895  
info@tsakalidislabs.gr  
www.tsakalidislabs.gr



**Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1313708**

Στοιχεία πελάτη  
Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1  
60100 ΚΟΖΑΝΗ

Υπ' όψιν Κου ΚΩΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ημερομηνία έκδοσης: 17/05/13

Στοιχεία δείγματος

Είδος δείγματος: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  
Χαρακτηρισμός: 1- ΓΑΛΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 15/05/2013  
Ημερομηνία παραλαβής: 17/05/13 11:00:00 AM  
Συσκευασία: 1 πλαστική φιάλη 1 l  
Σφραγίδα: Καθα  
Θερμοκρασία: 12,4 °C  
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

Στοιχεία δειγματοληψίας

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Πελάτης  
Χρόνος: ---  
Τόπος: ---  
Σημείο: ---  
Μέθοδος: ---

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 17/05/13 - 17/05/13

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Χρώμα	ISO 15586	μg Cr/l	80 ± 4	max 80
Χρώμα εξασθενές	ΕΡΑ 7198 Α	μg Cr/l	80 ± 5	-

Η αναγραφόμενη αβεβαιότητα είναι η εκτεταμένη αβεβαιότητα σε στάθμη εμπιστοσύνης 95% (k=2).  
ΟΡΙΑ: ΚΥΑ 2/2600/2001 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Για την  
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Γενικός Διευθυντής

Τα αναφερόμενα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εφείπαμε.  
Ανεπιβεβαιωμένη η μέθοδος αντιστοιχεί στην περιγραφή χωρίς τη γραφή όσον προς Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.  
(Για προσδιορισμό ενός πάθου εργαστηριακή πιστοποίησης).

